

平成 28 年 8 月 22 日

会員および機械式駐車設備管理者等 関係各位

公益社団法人 立体駐車場工業会
安全管理委員会 委員長

機械式駐車設備 防護区画の確保について（調査結果報告）

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は当工業会の事業運営につきまして、格段のご協力を賜り深く感謝いたします。

さて、当工業会のホームページに2月19日付け掲載の「事故情報のご連絡と安全対策のお願い」に関し、類似事故の未然防止のため会員会社へ依頼しました実態調査結果がまとまりましたので報告いたします。

調査の結果、防護区画（出入口扉の機能）の確保が出来ていなかった駐車設備が下記のとおり判明しました。

当該駐車設備につきましては改修対処済みではありますが、全域放出式のガス系消火設備の備わった駐車設備で消火剤が放出された際に防護区画に開口部が生じると、人的災害が発生するおそれがありますので、改めて防護区画の確保についてご留意をお願いします。

敬具

記

調査項目及び結果

- (1) 調査対象：全域放出方式のガス系消火設備を備えた機械式駐車設備
- (2) 調査結果：

No.	調査項目	調査結果 (基数)	特記事項
1	調査対象となる機械式駐車設備基数	18,437	
2	ガス系消火設備が作動した際に出入口扉が開放する機械式駐車設備基数	3	本調査の元となった物件の他、2件判明した。何れも対処済み。

以上